

Gemiddelde warmteverliezen per bouwjaar

Bouwjaar woning	Rc dak	Type ventilatie	Watt / m ²
1946-1964	x	Natuurlijk	100
1965-1974	x	Natuurlijk	95
1975-1982	1,03	Natuurlijk	90
1983-1991	1,3	Mechanisch	85
		CO2 sturing	80
1992-2004	2,5	Mechanisch	70
		CO2 sturing	65
2005-2009	3,5	Mechanisch	60
		CO2 sturing	55
		WTW	50
2010-2015	5	Mechanisch	50
		CO2 sturing	45
		WTW	40
2016-2020	6	Mechanisch	45
		CO2 sturing	40
		WTW	35
2020	6,3	Mechanisch	40
		CO2 sturing	35
		WTW	30
2021	> 6,3	Mechanisch	35
		CO2 sturing	30
		WTW	25